Kontrolní a zkušební plán stavby (KZP) — HSV, PSV, TZB

Plán kontrol kvality, zkoušek a bodů zastavení (Hold Point) pro stavbyvedoucí a TDS · stavbadenik.cz

Stavba (název, místo, č. povolení záměru)
Zhotovitel a stavbyvedoucí (jméno, č. autoriz
Technický dozor stavebníka — TDS (jméno, I
Datum schválení KZP

Kód / díl	Stavební práce / konstrukce	Předmět kontroly a zkoušky	Norma ČSN / tolerance	Bod (W / H)	Výstupní doklad do SD / ke kolaudaci	Výsledek	Datum, č. listu SD a podpis TDS
HSV 1	Zemní práce a základová spára	Únosnost pláně, zhutnění podsypu, vytyčení	ČSN 72 1006 (Edef,2 ≥ 45 M	H - Hold Point	Protokol o zkoušce zhutnění + zápis v SD	Vyhovuje	12. 4. 2026 / SD 04 / Ing. Dvořák
HSV 2	Základy a ležatá kanalizace	Krytí výztuže, zemnič FeZn, zkouška těsnosti kanalizace	ČSN EN 13670, ČSN EN 1610	H - Hold Point	Protokol před zakrytím + revize zemniče	Vyhovuje	24. 4. 2026 / SD 09 / Ing. Dvořák
HSV 3–4	Svislé zdivo, věnce a stropy	Svislost a rovinatost zdiva, uložení překladů, výztuž stropu	ČSN EN 1996-2, ČSN EN 136	H - Hold Point	Protokol o kontrole výztuže stropu před betonáží	Vyhovuje	20. 5. 2026 / SD 18 / Ing. Dvořák
PSV 711	Hydroizolace a izolace proti radonu	Celistvost pásů/fólie, šířka přesahů, detaily prostupů	ČSN P 73 0600, ČSN 73 0601	H - Hold Point	Protokol před zakrytím + fotodokumentace	Vyhovuje	02. 6. 2026 / SD 23 / Ing. Dvořák
TZB	Rozvody vody, topení, plynu a elektro	Tlaková zkouška vodovodu a topení, uložení kabelů v drážkách	ČSN EN 806-4 (1,5× MDP)	H - Hold Point	Protokol o tlakové zkoušce + výchozí revize	Vyhovuje	15. 7. 2026 / SD 35 / Ing. Dvořák
PSV 771	Podlahové potěry a nášlapné vrstvy	Vlhkost potěru (CM metoda), rovinatost podlahy, dilatace	ČSN 74 4505 (≤ 2 mm / 2 m	W - Witness Point	Protokol o měření vlhkosti a rovinatosti	Čeká	Před pokládkou krytin

H (Hold Point — bod zastavení): Zhotovitel nesmí zakrýt konstrukci ani pokračovat v návazné operaci bez kontroly a souhlasu TDS ($ 2626 OZ).

W (Witness Point — bod sledování): Zhotovitel pozve TDS nejméně 3 pracovní dny předem zápisem ve stavebním deníku.

Vzor a vysvětlení: https://stavbadenik.cz/vzory/kontrolni-a-zkusebni-plan-stavby